



中性母线: PE 零母线: N	TYM-60*6		TYM-60*6												
配电柜编号	1DP	2DP													
配电柜型号	1GGD	2GGD													
配电柜尺寸 (宽*高*深)	800*2200*800	800*2200*800													
设备编号	1D	2D													
设备名称	总进柜	负压点火风机电源	检修电源	炉底风机辅助柜电源	布袋收尘电源	备用	1#锅炉给水泵电源	2#锅炉给水泵电源	1#空调电源	2#空调电源	冷却机电源	1#锅炉星型排灰机	2#锅炉星型排灰机	刮板机电源	锅炉除尘器空压机电源
设备功率(KW)	337	75	30	20	11		75	75	10	10	22	3	1.5	30	22

- 说明:
- 1、配电柜环氧喷塑处理, 着色驼灰色;
  - 2、所有铜母线做镀锡处理, 屏顶铜母线、PE、N母线由供货商提供, 并与柜体做好相应的绝缘支撑, 钻好安装空, 配联接螺栓;
  - 3、电机控制回路皆为就地地控制, 屏面安装启停按钮。按钮铭牌框里需写上设备名称, 每一个主回路设置对应的二次控制回路;
  - 4、柜内元件前后均匀布置。

### 配电系统图

四川宏达股份有色金属分公司				冶炼厂大系统新配电室升级改造	
审 定			配电系统图	建 厂 地 址	
审 核				设 计 阶 段	
校 核				电施-01	
设 计					
制 图					