

专业	字	期
签		日

低 压 配 电	相母排LMY-3(100×8)	注：每相主母排上在如图所示位置各开2个φ18的孔 用于每相接4根电缆线			
	隔离开关				
	塑壳式断路器 NM1-□□/3300				
	交流接触器				
	电机保护器、变频器				
	电流互感器				
	N排LMY-100×8 PE排LMY-60×6				
	配电屏编号	101P			
	型号及方案号	GGD3-39改			
	二次方案				
屏	回路编号		1	2	3
	计量表计				
	外形尺寸(宽×深×高)	800×600×2200			
	主线路编号		101P01M	101P02M	101P03M
	导线型号规格 YJV-0.6/1KV	ZR-YJLHV-0.6/1KV 2×(4×240+1×120)			ZR-YJLHV-0.6/1KV2×(4×240+1×120)
去 用 电 设 备 主 线	导线长度<m)	500			500
	敷设方式				
	管径<mm)/长度(m)				
	控制线路编号				
	导线型号规格 KVV-0.5KV				
去 控 制 线 路	导线长度(m)				
	敷设方式				
	管径<mm)/长度(m)				
	控制设备编号				
	控制设备型号				
控 制 设 备	控制设备配的表计				
	去DCS柜控制线编号				
	去DCS柜控制线+屏蔽线/长度m				
去 DCS 柜	敷设方式				
	设备位号				
	设备容量<KW)	180KW	450/360KW	100KW	180KW
用 电 设 备	名 称	电源引至建材厂配电室	去水稳拌合站电源	去筛分机电源	备用
					电源引至建材厂配电室

版次	说 明			设计	校核	审核	审定	专业负责人	项目负责人	日期
图纸名称 与水稳拌合站项目配套的配电系统图				项目名称 四川蜀创绿基新材料有限公司 磷石膏无害化处理与资源化利用项目						
				项目子项		水稳拌合站项目				
				设计阶段		施工图		专 业		电 气
图 号				版 次	1	第 1 张 共 1 张	比例	1:1	日期	