

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

D

E

F

G

H

专业审核

设计

日期

开关柜编号		DWRAA101			DWRAA102							
开关柜尺寸		1000(W)*800(D)*2200(H)			800(W)*800(D)*2200(H)							
一次方案号/回路号		A	B	C	A	B	C	D	E	F	G	
母线规格	TMY-3(50x5)+1(50x5)											
工作电压	~380/220V											
防护等级	IP40											
一次方案												
保护导线规格	TMY-1(40x4)	PE										
用电设备或 馈电回路	名称	低温热回收成套柜 总电源进线		高温循环泵	排酸泵2	低压给水泵A	排酸泵1	加药装置	低压给水泵B	电动机回路备用	照明配电箱	馈线回路备用
	工艺位号			25112-P9001	25112-P9011	25112-P9003a	25112-P9002	25112-X9010	25112-P9003b		25112AL	
	型号											
	设备容量	315A		55kW	37kW	18.5kW	4kW	3kW	18.5kW	(4kW)	3kW	(40A)
开关柜	多功能表	PD194E-9HY										
	电能表											
	电压表											
	电流表											
	隔离开关		HD13BX-630/31		HD13BX-400/31		HD13BX-400/31					
	断路器	型号	CM3-400H/3328		CM3-250MS/32282	CM3-100MS/32282	CM3-100MS/32482	CM3-100MS/3328	CM3-100MS/32282	CM3-100M/32482	CM3-100MS/3328	CM3-100MS/3328
		整定值	In=315A, li=10*In		In=160A, Ir=12*In	In=100A, Ir=12*In	In=50A, Ir=12*In	In=16A, Ir=12*In	In=40A, Ir=10*In	In=50A, Ir=12*In	In=16A, Ir=12*In	In=40A, Ir=10*In
	交流接触器	辅助模块及附件					CK3-18			CK3-18		
		辅助模块及附件					2NO+2NC			2NO+2NC		
	马达保护器 或 热继电器	型号					YHR6100E-32A-1M-W-T			YHR6100E-32A-1M-W-T		
		整定范围										
	软启动器											
	变频器			MD480T55G(B)-PLUS	MD480T37G(B)-PLUS	MD480T18.5G(B)-PLUS			MD480T18.5G(B)-PLUS			
	电容器											
单元间隔												
电流互感器		3*BH-0.66 400/1A		BH-0.66 150/1A	BH-0.66 100/1A	BH-0.66 50/1A		BH-0.66 50/1A				
电流变送器												
零序电流互感器												
二次原理图				NJHL25112-90-H01-007	NJHL25112-90-H01-007	NJHL25112-90-H01-007	NJHL25112-90-H01-006	NJHL25112-90-H01-005	NJHL25112-90-H01-007	NJHL25112-90-H01-006	NJHL25112-90-H01-005	NJHL25112-90-H01-005
电缆编号												
电缆型号截面												
其他												
备注		试验热电源保护器 limp>12.5kA(10/350μs),Up<2.5kV,3P+N 配:避雷器前熔断器 3(N100-80A)		配套提供出线电抗器 助手控制盘、柜后散热风扇	配套提供出线电抗器 助手控制盘、柜后散热风扇	配套提供出线电抗器 助手控制盘、柜后散热风扇	用于保护的电流互感器 由综保配套提供		配套提供出线电抗器 助手控制盘、柜后散热风扇	用于保护的电流互感器 由综保配套提供		

- 1、低压配电柜为GGD型，低压配电柜壳体颜色RAL7035,低压柜与上级开关柜采用电缆连接取电。
- 2、低压配电柜防护等级:IP40，低压柜深度为800mm，进、出线方式为：下进下出。
- 3、用电负荷计算：

安装容量：141kW

需要容量：121.5kW

计算电流：230.75A

技术提供方

Technology providers

南京海陆化工科技有限公司

Nanjing Hailu Chemical Technology CO. Ltd

图例	施工图	2026.08.13	设计	校核	审核	标准化	审批/盖章	项目经理
REV.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN	CHECK	REVIEW	STANDARDIZE	APPROVE	P.M.
注：本文件版权归本公司所有，未经许可不得复制或传播。本文件仅供参考，不作为法律依据。如有需要，请咨询本公司。THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF AIPU. NO PART OF THIS DOCUMENT SHALL BE REPRODUCED OR DISCLOSED TO OTHERS OR USED FOR ANY PURPOSE WHATSOEVER EXCEPT WITH THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF AIPU.							资质等级：甲级	证书编号：A11001385
 奥福科技有限公司 (原北京蓝图工程设计有限公司)					用户	四川宏达股份有限公司		
					工程名称	12万吨硫酸装置设备更新及配套余热发电项目		
					单位名称	低位热能回收系统		
					审核阶段	施工图		
比例	SCALE	/	专业	电气	第1页	共1页	图号	DWG NO.
						NJHL25112-90-H01-004		